

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 410/12

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP01

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

93,01

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

OBRA: RUA DO CRUZEIRO, Nº 01 - JARDIM SÃO PAULO
TEÓFILO OTONI - MG. (GALPÃO DA ENGENHARIA)

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	05	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR AMARELA.						NÃO DETECTADO
05	07	2								
07	09	3								
08	11	4								
10	13	5		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR ROSA.						
11	15	6								
20	28	7								
20	28	8								
24	32	9								
24	32	10								
30	40	11								
30	40	12								
53/23	30/08	13								
		14		LIMITE DA SONDAGEM						
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	11/09/2012									- - - N. DE GOLPES INICIAIS. — N. DE GOLPES FINAIS.
DATA FINAL:	11/09/2012									
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda										