

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 410/12

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP05

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

95,03

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RUA DO CRUZEIRO, Nº 01 - JARDIM SÃO PAULO
TEÓFILO OTONI - MG. (GALPÃO DA ENGENHARIA)

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	04	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR AMARELA E VERMELHA.						NÃO DETECTADO
04	06	2								
06	09	3								
08	11	4								
11	15	5								
13	17	6								
15	19	7		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR ROSA.						
17	21	8								
19	24	9								
22	27	10								
22	27	11								
26	33	12								
33	44	13								
44	55/21	14								
		15		LIMITE DA SONDAGEM						
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	13/09/2012				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:	13/09/2012				———— N. DE GOLPES FINAIS.					
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda										