

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 410/12

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP06

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

88,02

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RUA DO CRUZEIRO, Nº 01 - JARDIM SÃO PAULO
TEÓFILO OTONI - MG. (GALPÃO DA ENGENHARIA)

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	05	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR AMARELA E VERMELHA.						NÃO DETECTADO
05	06	2								
05	07	3								
07	09	4		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO, COR ROSA.						
08	11	5								
10	13	6								
11	15	7								
14	19	8		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR ROSA.						
16	21	9								
20	27	10								
22	32	11								
28	41	12								
28	41	13								
41	55/23	14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 12/09/2012				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 12/09/2012						———— N. DE GOLPES FINAIS.				

LIMITE DA SONDAGEM