

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 409/12C

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP02

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

100,28

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA MGT 367 - KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA
DIAMANTINA - MG. (LCE ESTUDIO E ED - CAMPUS J.K)

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	05	1	0.50	ARGILA SILTOSA, COR MARROM. (MATERIAL DE ATERRO)						NÃO DETECTADO
05	06	2	2.00	AREIA SILTOSA COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTA, COR AMARELA.						
05	07	3								
07	09	4								
07	11	5								
09	11	6		SILTE ARENOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
10	13	7								
12	15	8								
15	19	9	8.50							
17	23	10								
21	27	11								
23	30	12		SILTE ARENOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
30	41	13								
30	41	14								
41	53/24	15	15,39							
		16								LIMITE DA SONDAGEM
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	05/09/2012				N. DE GOLPES INICIAIS. N. DE GOLPES FINAIS.					
DATA FINAL:	05/09/2012				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					