

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP10

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
08	08	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
10	12	2								
14	15	3								
09	12	4		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM.						
19	27	5								
25	35	6								
31	40	7		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA E VERMELHA.						
35	35/25	8								
50/26	31/11	9								
		10		LIMITE DA SONDAGEM						
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	22/04/2013				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:	22/04/2013				— N. DE GOLPES FINAIS.					
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda										