

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP12

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
03	03	1	0,81	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA MOLE, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
05	05	2		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR MARROM.						
15	15	3	2,74							
08	10	4		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						
13	16	5	4,90							
17	21	6		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA RIJA A MUITO DURA, COR ROSA E VERMELHA.						
21	30	7								
25	40	8								
29	38/28	9								
35	35/21	10	10,36							
		11		LIMITE DA SONDAGEM						
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:		22/04/2013			- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:		22/04/2013			— N. DE GOLPES FINAIS.					
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda										