



	TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO
	CAIXA DE AREIA P/ ÁGUAS PLUVIAIS
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	CAIXA SIFONADA
	RALO SECO
	CAIXA DE GORDURA
MIC	MICTÓRIO
TQ	TANQUE
F	FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL
VS	VASO SANITÁRIO
LV	LAVATÓRIO
P	PIA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE QUEDA DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEGE-LOS CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1% NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROSIÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ OBEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.