

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 409/12A

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP02

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

97,12

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA MGT 367 - KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA
DIAMANTINA - MG. (BLOCO CENTRO DE IDIOMAS - CAMPUS J.K)

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	05	1	0.80	ARGILA SILTOSA, COR MARROM. (MATERIAL DE ATERRO)		NÃO DETECTADO				
05	06	2	2.00	AREIA SILTOSA COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTA, COR AMARELA.						
09	12	3								
14	19	4		SILTE ARENOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
17	25	5								
24	32	6	5.50							
24	32	7								
30	42	8		SILTE ARENOSO COM PEDREGULHOS, COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
30	42	9								
42	55/20	10	10,35							
		11		LIMITE DA SONDAGEM						
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 08/09/2012				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		N. DE GOLPES INICIAIS. N. DE GOLPES FINAIS.				
DATA FINAL: 08/09/2012										