

PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX
M6 x 45mm TEL-5346

BUCHA DE NYLON
Nº8 TEL-5308

TERMINAL PRESSÃO
EM LATÃO ESTANHADO
TIPO PRENSA REF.:TEL-5096

CABO DE COBRE #35-NU
REF.:TEL-5735

DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5m

APLICAR POLIURETANO
PARA MELHORAR A VEDAÇÃO

"RE-BARS" TEL-760 DIAM. 3/8"x3,40m
GALVANIZADO A FOGO (DESCIDAS
DO PARA-RAIOS).

CABO DE COBRE NU
35mm2 REF.:TEL-5735

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE 1
CABO 16mm2 A 35mm2 E VERGALHÃO
ATÉ #3/8" (FAZ PARTE DO TEL-023)

VEDAR O FURO COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR) REF.:TEL-5905

BUCHA DE NYLON
Nº10 REF.:TEL-5310

VERGALHÃO DE DESCIDA DE PARA-RAIOS
 $\varnothing$ 3/8" X 3,40m GALVANIZADO
 A FOGO "RE-BAR" TEL-760

VERGALHÃO > 0 3/8"

CLIPS GALVANIZADO 3/8"
 TEL - 5238

VERGALHÃO DO BLOCO,
 LAJE, VIGA OU VIGA BALDRAME

TRANSPASSE > 35cm

TRANSPASSE > 35cm

VERGALHÃO GALVANIZADO
RE-BAR REF.: TEL-760

CONECTOR COM
PINO M12
REF.: TEL-630

ATERRISERT
REF.: TEL-656

CABO COBRE NU
DE 50mm²

SEQUE PARA CAIXA DE
EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL

DETALHE 10
INTERLIGACÃO DA RE-BAR COM

CLIENTE:		UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI	
OBRA:		ADMINISTRAÇÃO – CAMPUS UNAI	
		MUNICÍPIO DE UNAI/MG	
AUTOR:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
 Magna Engenharia Arquitetura Gerenciamento		ENG. FERNANDO CÉSAR RIBEIRO DE FARIA – CREA/MG 42.116/2 COORDENAÇÃO: ARG. MARCELO RODRIGUES RIBEIRO – CREA/MG 112.762/2	
RUA NUNES VIEIRA, Nº114-SANTO ANTONIO-BH/MG Telefone:(31)3344-7755/(32)97-4853 – magna@magna.eng.br		PRODUÇÃO: TÉC. ELOÍSIDO ROSA – CREA/MG 128.327/20	
PROJETO:		S P D A SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	
CONTEÚDO:		ESCALA: INDICADA	
CORTE=BB E DETALHES.		DATA: 10/2012	
		FOLHA: 02/02	
REVISÃO:		REVISÃO:	
REVISÃO:		REVISÃO:	