

S F C SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811										FOLHA. -					
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T										REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2	
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.										N. FURO. SP49		ESC. S/E		PESO: 65 KG	
PROPRIETÁRIO: -										COTA. -				ALT. DE QUEDA: 75 CM	
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.														PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.	
Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)					
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50						
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, VERMELHA.						7,00 m. 					
02	02	2													
02	02	3													
03	04	4													
03	05	5													
03	04	6													
1/15	1/15	7	7,50	ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR VERMELHA E ROSA.											
04	06	8													
11	13	9													
23	28	10													
24	29	11													
27	33	12													
30	38	13		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA RIJA A MUITO DURA, COR AMARELA.											
33	40	14													
37	32/25	15													
		16													
		17													
		18													
		19													
		20													
		21													
		22													
		23													
		24													
		25													
		26													
		27													
		28													
		29													
DATA INICIO: 27/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.							
DATA FINAL: 27/04/2013								———— N. DE GOLPES FINAIS.							