

S F C SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811										FOLHA. -					
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T										REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2	
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.										N. FURO. SP53		ESC. S/E		PESO: 65 KG	
PROPRIETÁRIO: -										COTA. -				ALT. DE QUEDA: 75 CM	
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.														PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.	
Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)					
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50						
02	03	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR VERMELHA.											
02	02	2													
04	05	3													
05	07	4													
09	11	5													
17	22	6		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR AMARELA.											
27	33	7													
31	36	8													
32	37	9													
34	40	10		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.						8,90 m. 					
37	39/25	11													
		12													
		13													
		14	LIMITE DA SONDAGEM 												
		15													
		16													
		17													
		18													
		19													
		20													
		21													
		22													
		23													
		24													
		25													
		26													
		27													
		28													
		29													
DATA INICIO: 29/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda				- - - N. DE GOLPES INICIAIS. —— N. DE GOLPES FINAIS.							
DATA FINAL: 29/04/2013															