

S F C		SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA					FOLHA.				
		RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811					-				
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T					REL.: 138/13		AMOSTRADOR. Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2				
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.					N. FURO. SP54		PESO: 65 KG				
PROPRIETÁRIO: -					ESC. S/E		ALT. DE QUEDA: 75 CM				
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.					COTA. -		PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.				
N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR VERMELHA.							
03	03	2									
03	03	3									
02	03	4									
04	04	5									
09	11	6		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA E AMARELA.							
08	09	7									
20	22	8									
18	22	9		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.							
28	31	10									
33	36	11									
30/15	-	12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 25/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL: 26/04/2013						———— N. DE GOLPES FINAIS.					