

S F C		SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA					FOLHA.									
		RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811					-									
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T					REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2							
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.					N. FURO.		ESC. S/E		PESO: 65 KG							
PROPRIETÁRIO: -					SP55				ALT. DE QUEDA: 75 CM							
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.					COTA.				PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.							
N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)						
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10 20 30 40 50											
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A DURA, COR VERMELHA.												
03	04	2														
02	02	3														
06	10	4														
12	16	5														
15	17	6														
25	32	7	7.00													
26	33	8		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA E AMARELA.												
30	38	9									8.50					
32	40	10		SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.												
37	40/25	11														
		12									11.40					
		13		↑ LIMITE DA SONDAGEM												
		14														
		15														
		16														
		17														
		18														
		19														
		20														
		21														
		22														
		23														
		24														
		25														
		26														
		27														
		28														
		29														
DATA INICIO: 02/05/2013					- - - N. DE GOLPES INICIAIS.											
DATA FINAL: 02/05/2013		SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda			———— N. DE GOLPES FINAIS.											