

S F C SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811										FOLHA. -					
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T										REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2	
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.										N. FURO. SP57		ESC. S/E		PESO: 65 KG	
PROPRIETÁRIO: -										COTA. -				ALT. DE QUEDA: 75 CM	
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.														PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.	
Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)					
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50						
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR VERMELHA.											
03	02	2													
03	04	3													
04	04	4													
04	03	5													
03	03	6													
08	10	7	7,00		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR VERMELHA E AMARELA.						8,70 m. 				
12	14	8													
20	27	9	9,00												
30	40	10													
28	36	11													
28	37	12													
31	39	13		SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.											
50/20	20/05	14									14,20				
		15													
		16													
		17													
		18													
		19		LIMITE DA SONDAGEM 											
		20													
		21													
		22													
		23													
		24													
		25													
		26													
		27													
		28													
		29													
DATA INICIO: 02/05/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.							
DATA FINAL: 02/05/2013								———— N. DE GOLPES FINAIS.							