

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP59

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: -

COTA.

-

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
03	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR VERMELHA.							
02	02	2									
02	02	3									
03	03	4									
04	04	5									
05	07	6		ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA.						7,90 m. 	
09	11	7									7,00
13	17	8									8
17	25	9	9,00		SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.						
23	32	10									
27	35	11									
30	37	12									
32	40	13									
34	43	14									
40	43/25	15	15,40								
		16		LIMITE DA SONDAGEM							
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO:		01/05/2013			- - - N. DE GOLPES INICIAIS.						
DATA FINAL:		01/05/2013			— N. DE GOLPES FINAIS.						
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda											