

S F C		SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811				FOLHA. -					
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T					REL.: 138/13		AMOSTRADOR. Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2				
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.					N. FURO. SP61		PESO: 65 KG				
PROPRIETÁRIO: -					COTA. -		ESC. S/E ALT. DE QUEDA: 75 CM				
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.							PROF. REVESTIMENTO: 5,00 m.				
N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR VERMELHA.						8,70 m. 	
02	02	2									
1/15	02	3									
02	03	4									
03	04	5									
03	02	6									
05	07	7									
08	09	8									
19	17	9	9,00	ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA E AMARELA.							
22	27	10									
25	33	11									
31	37	12	12,00		SILTE ARGILOSO COM PEDREGULHOS FINOS, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.						
34	39	13									
22	24	14									
31	36	15									
35	37/25	16									
35/11	-	17	17,11								
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 24/04/2013					- - - N. DE GOLPES INICIAIS.						
DATA FINAL: 25/04/2013		SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda			— N. DE GOLPES FINAIS.						