

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP63

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: -

COTA.

-

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
02	02	1	0,85	ARGILA ARENOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA MOLE, COR MARROM.							
03	04	2									
04	04	3		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR MARROM.							
05	06	4									
05	06	5	4,60								
13	17	6									
17	22	7		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR VERMELHA E AMARELA.							
21	29	8									
23	32	9	8,74							8,85 m.	
24	34	10									
24	34	11									
26	37	12		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.							
28	39	13									
30	41	14									
33	36/25	15	15,40								
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 03/05/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL: 05/05/2013						— N. DE GOLPES FINAIS.					