

S F C SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811										FOLHA. -					
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T										REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2	
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.										N. FURO. SP67		ESC. S/E		PESO: 65 KG	
PROPRIETÁRIO: -										COTA. -				ALT. DE QUEDA: 75 CM	
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.														PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.	
Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)					
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50						
04	04	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR VERMELHA.											
02	02	2													
02	02	3													
03	04	4													
05	06	5													
05	06	6													
13	16	7	6,50	ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA.											
16	21	8													
22	28	9													
25	32	10	9,50	SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.											
28	37	11													
32	40	12													
38	42/25	13													
50	30/15	14	14,30	LIMITE DA SONDAGEM											
		15													
		16													
		17													
		18													
		19													
		20													
		21													
		22													
		23													
		24													
		25													
		26													
		27													
		28													
		29													
DATA INICIO: 03/05/2013			SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda			-- -- N. DE GOLPES INICIAIS. — N. DE GOLPES FINAIS.									
DATA FINAL: 03/05/2013															