

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP74

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: -

COTA.

-

PROF. REVESTIMENTO: 6,00 m.

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
03	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA, COR VERMELHA.						
02	02	2								
02	02	3								
06	07	4	4,00							
10	11	5		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR VERMELHA.						
11	12	6								
25	27	7								6,50
21	23	8		ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA.						
18	19	9								9,00
19	24	10								
22	28	11		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR AMARELA.						
33	27/12	12								
50	28/15	13								
35/25	-	14		SILTE ARGILOSO COM PEDREGULHOS FINOS, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.						
		15								
		16								
		17	LIMITE DA SONDAGEM							
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	23/04/2013				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:	24/04/2013				— N. DE GOLPES FINAIS.					
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda										