

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP01A

ESC.

S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
09	14	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM.		NÃO DETECTADO				
32	32	2		1.94						
32	36	3		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS GROSSOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						
34	42	4		3.70						
46	30/15	5		PEDREGULHOS DE QUARTZO ARENOSO, COMPACTO, COR AMARELA.						
50/25	32/10	6		4.65						
		7		SILTE ARGILOSO (FILITO) COM PEDREGULHOS GROSSOS, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR MARROM.						
		8		6.25						
		9		LIMITE DA SONDAGEM						
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 20/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 20/04/2013						— N. DE GOLPES FINAIS.				