

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP04

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
07	08	1		ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO	
11	16	2									
06	06	3									
07	10	4									
13	14	5	4,84		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM E AMARELA.						
16	21	6									
20	28	7									
30	39	8									
		9		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA.							
40	37/25	10									
50	26/15	10	10,30		LIMITE DA SONDAGEM						
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO:		18/04/2013		SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:		18/04/2013				———— N. DE GOLPES FINAIS.					