

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP05

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF




ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
06	07	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
13	15	2								
14	18	3								
17	22	4		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM.						
23	28	5								
28	34	6								
33	40	7		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA.						
50	33/15	8								
30/15	-	9								
		10		LIMITE DA SONDAGEM 						
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	19/04/2013				--- N. DE GOLPES INICIAIS. — N. DE GOLPES FINAIS.					
DATA FINAL:	19/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					