

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP103

ESC.

S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
17	22	1	0,70	ARGILA ARENOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
25	27	2								
21	23	3		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR MARROM.						
50	34/15	4	3,60 4,00	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA MUITO DURA, COR MARROM.						
50/25	30/10	5								
30/15	-	6	6,15	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MUITO DURA, COR AMARELA.						
		7		LIMITE DA SONDAGEM						
		8								
		9								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 24/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 25/04/2013						———— N. DE GOLPES FINAIS.				

LIMITE DA SONDAGEM