

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP107

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)			
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50				
05	07	1	0,65	ARGILA ARENOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO			
06	06	2		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR MARROM.									
11	15	3											
29	26	4	3,50										
22	28	5		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS MÉDIOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.									
25	34	6	5,84										
31	38	7											
34	39/28	8		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA E VERMELHA.									
38/25	30/10	9	9,25										
		10		LIMITE DA SONDAGEM									
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											
		16											
		17											
		18											
		19											
		20											
		21											
		22											
		23											
		24											
		25											
		26											
		27											
		28											
		29											
DATA INICIO: 24/04/2013									- - - N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 24/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					— N. DE GOLPES FINAIS.				

LIMITE DA SONDAGEM