

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP28

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 2,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)						
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50							
16	18	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA.						NÃO DETECTADO						
17	19	2														
22	27	3														
29	36	4														
29	36	5	4,00	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA.												
30/05	-	6	5,00	SILTE ARENOSO, MUITO COMPACTO, COR VERMELHA.												
		6	6,05													
		7		LIMITE DA SONDAGEM												
		8														
		9														
		10														
		11														
		12														
		13														
		14														
		15														
		16														
		17														
		18														
		19														
		20														
		21														
		22														
		23														
		24														
		25														
		26														
		27														
		28														
		29														
DATA INICIO:	16/04/2013										N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:	17/04/2013										N. DE GOLPES FINAIS.					
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda																