

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP37

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº. DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
24	32	1	0.53	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
28	38	2								
30	42	3								
46/25	30/10	4		ARGILA SILTOSA POUCA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR MARROM.						
30/13	-	5	5.13							
		6								NÃO DETECTADO
		7								
		8								
		9								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	17/04/2013				- - - N. DE GOLPES INICIAIS. ——— N. DE GOLPES FINAIS.					
DATA FINAL:	17/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					

LIMITE DA SONDAGEM