

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP38

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF


ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
14	19	1	0,53	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
18	26	2								
20	28	3		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA.						
26	32	4								
32	41	5	4,50							
50	33/15	6		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO, COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA.						
30/15	-	7								
30/11	-	8								
		9	8,11							
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 16/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 16/04/2013						———— N. DE GOLPES FINAIS.				

LIMITE DA SONDAGEM