

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP40

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.



NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
08	10	1	0,71	ARGILA ARENOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
30	37	2		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A MUITO DURA, COR MARROM.						
50	28/15	3	2,68	PEDREGULHOS GROSSOS DE QUARTZO ARENOSO, MUITO COMPACTO, COR AMARELA.						
33	39	4	3,75	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS GROSSOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						
28	35	5	4,94							
30	37	6		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA.						
33	41	7								
36	35/25	8								
			8,40							NÃO DETECTADO
		9								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 28/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 28/04/2013						———— N. DE GOLPES FINAIS.				

LIMITE DA SONDAGEM