

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP45

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.



NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
10	14	1	0,73	ARGILA ARENOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
29	40	2		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A MUITO DURA, COR MARROM.						
32	44	3	2,75	PEDREGULHOS GROSSOS ARENOSO, MUITO COMPACTO, COR VARIEGADA.						
20	29	4	3,50	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						
25	34	5	4,77							
27	40	6								
31	40	7		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA.						
34	35/20	8								
		9	8,35							NÃO DETECTADO
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 28/04/2013						— — — N. DE GOLPES INICIAIS.				
DATA FINAL: 28/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		———— N. DE GOLPES FINAIS.				

LIMITE DA SONDAGEM