

DETALHES
SEM ESCALA

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE



DETALHE DA ESCADA



LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO



SINALIZAÇÃO DE PISO



DETALHE CORRIMÃO



FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR



DETALHE HIDRANTE



ESPECIFICAÇÕES

01	REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 45° ø 38 mm
02	ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2.1/2" PARA 1.1/2"
03	ESGUICHO DE JATO COMPACTO DE 16 mm
04	MANGUEIRA DE 38 mm (1.1/2") x 30m (2 LANCES DE 15 m)
05	CAIXA DE ABRIGO METÁLICO DE 60x90x18 cm
06	ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
07	BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA SE HIDRANTE
08	ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (com martelinho)

Quadro resumo das medidas de segurança

EXTINTORES IT. 16/06	ÁGUA PRESSURIZADA – 2A PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C GÁS CARBÔNICO BC – 5 B:C
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT Nº 13/06 – D.E. 44.746/08 BLOCOS AUTÔNOMOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 02 HORAS DE FUNCIONAMENTO
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº14/06
HIDRANTES	TUBULAÇÃO ø 75/63mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANG. ø 38 mm – COMPR. 30 m ESGUICHOS ø 16 mm – INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/06
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/06
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/06
SIST. HIDRANTES	VIDE PLANILHA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44.746/08

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E–1	ESCOLAS EM GERAL	ESCOLA DE TERCEIRO GRAU

CARGA DE INCÊNDIO - IT- 09/06

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	ESCOLAS EM GERAL	E–1	300

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
BAIXO	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO	acabamento revestimento	I, II–A, III–A OU IV–A
PAREDE	acabamento revestimento	I, II–A OU III–A (EXC. REVEST.)
TETO e FORRO	acabamento revestimento	I OU II–A

QUADRO DE ÁREAS (m²)

1º PAVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO	1.197,48 m²
2º PAVIMENTO – ADMINISTRAÇÃO	1.153,55 m²
1º PAVIMENTO – BIBLIOTECA	1.936,10 m²
2º PAVIMENTO – BIBLIOTECA	1.646,78 m²
TOTAL	5.933,91 m²

NOTAS

NOTA 1:
"O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SÃO RESPONSÁVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO–SE ÀS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

NOTA 2:
"A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAR A BOMBA DEVERÁ SER INDEPENDENTE DA INSTALAÇÃO GERAL DO PREDIO OU EXECUTADA DE MANEIRA A SE PODER DESLIGAR A INSTALAÇÃO GERAL SEM INTERROMPER A ALIMENTAÇÃO DESTA MOTO–BOMBA."

NOTA 3:
"OS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO APARENTES DA REDE DE HIDRANTES DEVERÃO SER PINTADOS DE VERMELHO E OS ENTERRADOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS DA CORROSÃO COM PINTURA DE TINTA ZAR–CÃO, EM TRÊS DEMÃOS E DEVERÃO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO EM ESPESSURA MINIMA DE 0,30m."

NOTA 4:
"TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DEVERÃO TER SINALIZA–ÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA I.T. 15/06."

LEGENDA

EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA – 2A	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	BOTOEIRA ACIONADOR ALARME
EXTINTORES	GÁS CARBÔNICO BC – 5 B:C	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	CENTRAL DE ALARME
SISTEMA DE HIDRANTES	HIDRANTE SIMPLES	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACUARAMENTO
SISTEMA DE HIDRANTES	REGISTRO DE RECALQUE	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO
SISTEMA DE HIDRANTES	BOMBA DE INCÊNDIO	OUTROS	PARA–RAIOS
SISTEMA DE HIDRANTES	RESERVATORIO DE INCENDIO		
SISTEMA DE HIDRANTES	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)		

OUTROS		REDE DE ÁGUA FRIA/RECALQUE
OUTROS		REDE DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
OUTROS	AC	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA
OUTROS	INC	COLUNA DE ÁGUA PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
OUTROS	REC	COLUNA DE RECALQUE
OUTROS	CP	CAIXA DE PASSAGEM
OUTROS	FG	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
OUTROS	L	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
OUTROS	VRH	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
OUTROS	VRV	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
OUTROS	VE	VÁLVULA DE ESFERA
OUTROS	RG	REGISTRO DE GAVETA
OUTROS	RED	REDUÇÃO

Assinatura e Resp. pela Unid. — UFV/JM

Autor Técnico — RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Folha: 01/09

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CAMPUS DE UNAÍ

Escala: INDICADA

AS BUILT PROJETOS
RUA ANTÔNIO PEREIRA DE PAULA, 1187 - SÃO PAULO
Rua Antônio Pereira, 1187 - São Paulo
CEP 82840-430 - Curitiba - Paraná
asbuiltprojetos@gmail.com - (41)9999-9999

Assunto: ISOMÉTRICO GERAL DA REDE DE HIDRANTES E DETALHES GERAIS
Ocupação: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA
Local: RDO. BR 251, Km 12 (SENTIDO UNAÍ-PARACATU), ZONA RURAL - AO LADO DA FAZ. STA. PAULA - UNAÍ/MG
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM
Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
Área do Terreno: m² | Área Construída: 5.933,91 m²
Desenhista: MARCOS DANIEL DE OLIVEIRA