


- CORTE AA
ESC. 1:75



(*) MARCA REFERENCIAL OU SIMILAR	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V / 3F+T/60 Hz
----------------------------------	--

VZI	01	TOMADA DE AR EXTERIOR FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: VOF - COM TELA ANTI MOSQUITO	FILTRO AR, CLASSE G3 TAMANHO: 300x150 mm VAZÃO: INDICADA
GV1	09	GRELHA DE VENTILAÇÃO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: RVA	TAMANHO: Ø15 VAZÃO: INDICADA
VE01	01	VENTILADOR AR EXTERNO IN LINE FABRICANTE: SICTELL OU SIMILAR MODELO: ACL_280	TAMANHO: Ø340 x 264 mm VAZÃO: 480 m³/h
ITEM	QUANT.	DESCRIBE O O	

R.OO	23/05/2013	ALBERTO GATTI NETO	ANTEPROJETO
Nº:	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

 **AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA**
Rua. Jovino do Rosário, 1564 - Boa Vista
CEP 82560-435 - Curitiba - Paraná
asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3088-4949

FASE: ANTEPROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

CIDR: 	PRÉDIO FARMÁCIA CAMPUS JK / DIAMANTINA RUA DO CRUZEIRO, Nº 01 - JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI/MG	
PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	CNPJ 16.888.315/0001-57

PRANCHA: PLANTA 2º PAVIMENTO - SUPERIOR

AUTOR PROJETO:
ALBERTO GATTI NETO
CREA PR - 5468/D

DETALHAMENTO/OBSERVAÇÕES:				DESENHO: MAYA	
VERSÃO: R.00	DATA: 23/05/2013	ESCALA: INDICADA	ÁREA CONSTRUIDA:	FOLHA:	AR 01/02
ARQUIVO: HVAC FARMACIA OS 86					