

- NOTAS:
1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
 2. TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DEVERÁ ATENDER RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.
 3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.
 4. DETALHES COMPLEMENTARES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
 5. DADOS E ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
 6. DADOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL DESCRITIVO.
 7. DETALHES DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VER CATALOGO DO FABRICANTE DO MESMO.
 8. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRÁRIO
 9. VALORES ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZÕES EM (m³/h)
 10. POSICIONAR OS DIFUSORES CONFORME LAYOUT ILUMINAÇÃO.
 11. INSTALAR JANELAS DE INSPEÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

DADOS CONDIONADORES DE AR				BLOCO ENGENHARIA						
PAVT	COND	ÁREA	VAE	VAZAO	CARGA TERMICA	VAG	POT	MODELO		
NOME	TAG	(m²)	(m³/h)	(m³/h)	kcal/h	TR	(m³/h)	CV	WAVE	
1 PAV	AC-TR-01	196,0	980	16.400	75.000	25,0	13,6	7,5	WDPA.21	
	AC-TR-02	196,0	860	16.400	75.000	25,0	13,6	7,5	WDPA.21	
	AC-TR-03	247,0	1.100	18.800	90.000	30,0	16,4	10,0	WDPA.25	
	AC-TR-04	262,0	1.100	20.000	95.400	31,8	17,3	10,0	WDPA.25	

GR01	07	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: AR-AG	TAMANHO: 1225X525 mm
GR01	04	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: AR-AG	TAMANHO: 1225X425 mm
GI04	01	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: VAT-DG	TAMANHO: 1225X225 mm
GI03	05	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: VAT-DG	TAMANHO: 1025X225 mm
GI02	07	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: VAT-DG	TAMANHO: 825X225 mm
GI01	15	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO FABRICANTE: TROX OU SIMILAR MODELO: VAT-DG	TAMANHO: 625X225 mm
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	

00	19.01.2010		DETALHAMENTO
Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

FASE:

OBSERVAÇÕES

ENGENHARIAS - FEG / ICT
PROJETO AR CONDICIONADO
RUA DO CRUZEIRO, Nº 01- JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONIUMG
PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CNPJ: 16.888.315/0001-57

TÍTULO:
I PAVIMENTO - LADO O I
AUTOR PROJETO AR CONDICIONADO: ENG ALBERTO GATTI NETO
CREA: 5468 - D/FR

DETALHAMENTO:
VERSÃO: VERSÃO 1 DATA: 04/04/2013 AUTOCAD: FOLHA:
ARQUIVO: ENGENHARIAS_HVAC.DWG 01/07