

TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS



DADOS ELETROTÉCNICOS									
SISTEMA:	3	FNT	BARRAMENTO:	100	A	CARGAS (VA)		IDENTIFICAÇÃO:	QDC 3
CORRENTE DEMANDA:	95,01	A				FASE A	13.530	LOCALIZAÇÃO:	2º PAVTO
FREQÜÊNCIA:	60	Hz	CONDUTORES FASE	50	mm²	FASE B	13.530	ORIGEM:	QDC2
TENSÃO (V):	220	127 V	CONDUTOR NEUTRO	50	mm²	FASE C	15.529	MATERIAL:	CHAPA METÁLICA
Icc.:	10	KA	CONDUTOR DE PROTEÇÃO:	50	mm²	TOTAL	42.590	INSTALAÇÃO:	EMBITUR
FAT POTENCIA:	0,92		DISJUNTOR GERAL:	120	A	Potência instalada	42.590		
						Demanda	36.201		

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DISJUNTOR UNIPOLAR (ILUMINAÇÃO CURVA "B" - TOMADAS CURVA "C")
	DISJUNTOR BIPOLAR (CURVA "C")
	DISJUNTOR TRIPOLAR (CURVA "C")
	CONJUNTO DISJUNTOR UNIPOLAR + INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA
	CONJUNTO DISJUNTOR BIPOLAR + INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSÃO 1	27.08.2010	SÉRGIO PIRES ANTUNES	04/04
ARQUIVO: ELETRICA APOIO MORADIA BLC 7			