



Memorial de Dimensionamento da Carga de Incêndio

No que diz respeito às cargas de incêndio, o dimensionamento será feito com base na IT-09, do Estado de Minas Gerais.

Para os Blocos Moradias Estudantis:

Serviço de Hospedagem	Hotéis	B-1	500
	Motéis	B-1	500
	Apart-hotéis	B-2	300

Para o Bloco Convivência/Estudos:

Educacional e cultura física	Processamentos de dados	D -1	400
	Academias de ginástica e similares	E-3	300
	Pré-escolas e similares	E-5	300
	Creches e similares	E-5	300
	Escolas em geral	E-1/E2/E4/E6	300
	Bibliotecas	F-1	2000

Para o Bloco Restaurante:

Locais de reunião de público	Bibliotecas	F-1	2000
	Cinemas, teatros e similares	F-5	600
	Circos e assemelhados	F -7	500
	Centros esportivos e de exibição	F-3	150
	Clubes sociais, boates e similares.	F-6	600
	Estações e terminais de passageiros	F-4	200
	Exposições	F -10	Adotar Anexo B
	Igrejas e templos	F-2	200
	Museus	F-1	300
	Restaurantes	F-8	300

Portanto, para os Blocos Moradias Estudantis o risco de incêndio é médio, e para os demais blocos o risco é leve, conforme quadro a seguir:

 AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS	MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DAS CARGAS DE INCÊNDIO
	PROJETO DOS BLOCOS DO CAMPUS BIRI BIRI UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI



Risco	Carga Incêndio (MJ/ m ²)
Baixo	Até 300
Médio	Acima de 300 até 1200
Alto	Acima de 1200

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS BIRI BIRI - DIAMANTINA
PROPRIETÁRIO
CNPJ: 16.888.315/0001-57

RODRIGO ALVES DE NOVAES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR/32.643-D

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS	MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO DAS CARGAS DE INCÊNDIO PROJETO DOS BLOCOS DO CAMPUS BIRI BIRI UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
--	---