CONVENÇÕES

INC	COLUNA DE ÁGUA PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
REC	COLUNA DE RECALQUE
CP	CAIXA DE PASSAGEM
FG	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
L	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
i	DECLIVIDADE
h	ALTURA
VRH	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
VRV	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
VE	VÁLVULA DE ESFERA
RG	REGISTRO DE GAVETA
RED	REDUÇÃO

SIMBOLOGIA

REDE DE ÁGUA FRIA/RECALQUE

REDE DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

LEGENDA

EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B|C	SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO ABC - 2A : 20 B|C	SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO	BOTOEIRA ACIONADOR ALARME
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A	SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO	CENTRAL DE ALARME
EXTINTORES	GÁS CARBÔNICO BC - 5 B|C	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO VER NOTA 3
SISTEMA DE HIDRANTES	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA
SISTEMA DE HIDRANTES	REGISTRO DE RECALQUE		
SISTEMA DE HIDRANTES	BOMBA DE INCÊNDIO		
SISTEMA DE HIDRANTES	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO		
SISTEMA DE HIDRANTES	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (BOMBA DE INCÊNDIO)		

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (IT 15)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P1: PROIBIDO FUMAR — P2: PROIBIDO PRODUZIR CHAMA — P3: PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO — P5: PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

A2: CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S2: INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIR. OU ESQ.) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA — S9: INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS — S12: INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S13: INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA — S14: INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA — S18: INDICAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPÂNICO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

E1: ALARME SONORO — E5: EXTINTOR DE INCÊNDIO — E9: HIDRANTE DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1 : 2.500

BLOCO A — BLOCO B — BLOCO C — BLOCO D

MORADIAS ESTUDANTIS

ESCALA 1 :75
PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO
A = 1.082,84 M²

Proprietário ou Resp. pelo uso: UFVJM

Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Folha: 03/15	PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO CAMPUS BIRI BIRI	Escala: INDICADA
	Assunto: BLOCO MORADIAS ESTUDANTIS - PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO	
	Ocupação: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	
	Local: Rodovia BR 367, Trevo do Biri Biri, Diamantina-MG, CEP 39100-000	
	Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM	
	Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D	
	Área do Terreno:	Área Construída: 19.030,44 M²
	Desenhista: VANESSA PÜNDRICH	

AS BUILT PROJETOS
ALVES E VALENTIM DO VALE LTDA
Rua Comte de Pinhal, 1364 - Boa Vista
CEP 82560-420 - Curitiba - Paraná
alvesbarcelona@gmail.com - (41)3339-8999