

PLANTA DO 2° PAVIMENTO

ESCALA 1 : 50
BLOCO CONVIVÊNCIA/ESTUDOS
A = 696,96 M²

CONVENÇÕES

INC	COLUNA DE ÁGUA PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
REC	COLUNA DE RECALQUE
CP	CAIXA DE PASSAGEM
FG	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
L	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
i	DECLIVIDADE
h	ALTURA
VRH	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
VRV	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
VE	VÁLVULA DE ESFERA
RG	REGISTRO DE GAVETA
RED	REDUÇÃO

SIMBOLOGIA

REDE DE ÁGUA FRIA/RECALQUE

REDE DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

LEGENDA

EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C	DI	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO ABC - 2A : 20 B:C	Y	BOTOEIRA ACIONADOR ALARME
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A	CE	CENTRAL DE ALARME
EXTINTORES	GÁS CARBÔNICO BC - 5 B:C		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO VER NOTA 3
SISTEMA DE HIDRANTES	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE		REGISTRO DE RECALQUE
SISTEMA DE HIDRANTES	BOMBA DE INCÊNDIO		PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA
SISTEMA DE HIDRANTES	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO		
SISTEMA DE HIDRANTES	BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (BOMBA DE INCÊNDIO)		

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (IT 15)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P1: PROIBIDO FUMAR — P2: PROIBIDO PRODUZIR CHAMA — P3: PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO — P5: PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

A2: CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S2: INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIR. OU ESQ.) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA — S9: INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS — S12: INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S13: INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA — S14: INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA — S18: INDICAÇÃO DE ACIONAMENTO DA BARRA ANTIPÂNICO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

E1: ALARME SONORO — E5: EXTINTOR DE INCÊNDIO — E9: HIDRANTE DE INCÊNDIO

INDICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO



Proprietário ou Resp. pelo uso: UFVJM

Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Folha: 08/15	**PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO** CAMPUS BIRI BIRI	Escala: INDICADA
	Assunto: BLOCO CONVIVÊNCIA/ESTUDOS - PLANTA DO 2º PAVIMENTO	
	Ocupação: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	
	Local: Rodovia BR 367, Trevo do Biri Biri, Diamantina-MG, CEP 39100-000	
	Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM	
	Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D	
	Área do Terreno	Área Construída: 19.030,44 M²
	Desenhista: VANESSA PONDRICH	

AS BUILT PROJETOS
ENGENHEIRO(A) RODRIGO ALVES DE NOVAES
Rua Comte de Pinardi, 1364 - Boa Viagem
CEP 30340-001 - Contagem - Paraná
asbuiltprojetos@gmail.com - (31)3339-8990