

CENTRAL DE GÁS: 2 (DOIS) VASILHAMES TRANSPORTÁVEIS.
CAPACIDADE G.L.P.: 190 kg.
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 456 LITROS OU 0,456 m³.
ABASTECIMENTO POR VOLUME NO LOCAL.

03 - PAREDES CORTA-FOGO TEM COMO OBJETIVO PROTEGER OS RECIPIENTES DA RADIAÇÃO TÉRMICA DE FOGO PRÓXIMO, DEVENDO SER CONSTRUÍDA EM CONCRETO, COM TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO MÍNIMO DE 2H, CONFORME ABNT NBR 10636, SENDO RECOMENDÁVEL A CONSTRUÇÃO DE SOMENTE UMA PAREDE, LIMITADO AO TOTAL DE DUAS.

05 - A CENTRAL DE GÁS QUANDO LOCALIZADA JUNTO À PASSAGEM DE VEÍCULOS OU GARAGENS, DEVERÁ SER PROVIDA DE OBSTÁCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA ABALROAMENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 0,60 M, AFASTADO NO MÍNIMO 1,00M DOS RECIPIENTES.

06 - SUAS PORTAS DEVERÃO SER DO TIPO DE CORRER OU DE ABRIR DE DENTRO PARA FORA, COM VÃO MÍNIMO DE 1,20M, NÃO PODENDO TER FECHADURA, PODENDO NO ENTANTO SER INSTALADO PORTA CADEADO.

07 - NA CENTRAL DE GAS É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ARMAZENAGEM DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL, BEM COMO OUTRA UTILIZAÇÃO DIVERSA DA INSTALAÇÃO.

08 - A CENTRAL DE G.L.P. DEVERÁ POSSUIR JUNTO AO ACESSO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM OS DIZERES: "INFLAMÁVEL", "NÃO FUME" E "É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUAISQUER INSTRUMENTOS QUE PRODUZAM FAÍSCAS".

09 - A IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE VAPOR NA CENTRAL DE GÁS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DEVERÁ SER NA COR AMARELA (CÓDIGO 5YB/12 DO CÓDIGO MUNSEL OU 110 PANTONE) COM A RESSALVA DE SER PINTADA NA COR DA FACHADA DO PRÉDIO E NA COR ADEQUADA AO INTERIOR DO AMBIENTE, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE HARMONIA ARQUITETÔNICA.

10 - A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES NÃO DEVE ULTRAPASSAR A 2M DA LOCALIZAÇÃO DOS VASILHAMES DE G.L.P.

11 - ALÉM DO ACIMA MENCIONADO, AS INSTALAÇÕES DE G.L.P DEVEM OBEDECER ÀS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA CAPITAL, NORMA DA ABNT NBR 13523. A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATENDE A NBR 15526/15358.



1 - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
2 - EXECUTAR ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ARMADO E SINALIZAÇÃO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE GÁS EM TODA EXTENSÃO DA REDE SUBTERRÂNEA
3 - UNIDADE DE MEDIDA NO PROJETO É CENTÍMETRO

 **AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA**
Rua Jovino do Rosário, 1564 - Boa Vista
CEP 82560-435 - Curitiba - Paraná
asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3088-4949

OBRA:

COMPOSTAGEM

CAMPUS JK / DIAMANTINA

Endereço: Rodovia MG 367, Km 583, N.º 5000, Alto do Jácuba, Diamantina, MG

 **UFVJM**

				DES. DANIEL
VERSÃO:	DATA: 5/12/13	ESCALA:	ÁREA:	GLP 3/3

