



NOTAS:	
1.	O TUBO VENTILADOR DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO EM PLOMO MENOS 30 CM E SER COTADO DE QUALQUER DE VENTILAÇÃO.
2.	A TUBULAÇÃO APARENTE PROVENIENTE DO TUBO DE SUEDE DEVERÁ SER SUPORTADA POR BRACADEIRAS OU QUALQUER DISPOSITIVO QUE GARANTA SEU ALCANCE E SEU QUANDO DETOMADAS DE SUPORTES NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO.
3.	QUANDO FORMEM ULTRAPASSAR AS LINHAS DEVENIR PERMITIR A MONTAGEM LONGITUDINAL DO TUBO, DECORRENTES DE REQUISITOS DILATAÇÕES ESTRUTURAIS E TÉRMICAS, DEVENDO SER ESPACIADAS A CADA METRO.
4.	SÃO TUBULAÇÕES ENTERRADAS, USAR BRITA COMO REVESTIMENTO, JAMAS CONCRETO.
5.	AS FAS DE CADA CORRENTES SER DETOMAS DE SUPORTE, MESMO QUANDO FORMEM LINHAS A CADA DE INSCRIÇÃO.
6.	SISTEMA METRICO EM CENTIMETROS COM BITOLAS DE TUBOS E CONEXÕES EM MILIMETROS.
7.	SÓ HÁVERÁ ENVELOPAMENTO EM TUBULAÇÕES ENTERRADAS CASO HAJA PREVISÃO DE TRÁNSITO DE VEÍCULOS.
8.	UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, SÉRIE NORMAL, CON COR BRANCA, MARCA, TIGRE OU EQUIVALENTE TIGRE.
9.	SÃO CAIXAS SIFONADAS DAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS UTILIZAR TAMPA GUA.
10.	A RIDE DE ESGOTO, ACOMPANHA A DECLIVIDADE DO TERRENO.

[illegible]

 CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA
 CAIXA DE GORDURA
 CAIXA DE INSPEÇÃO
 TUBO DE VENTILAÇÃO
 TUBO DE QUEDA - DES
 INDICA O SENTIDO DO FLUXO
 PL - POÇO LUMINAR