

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 409/12D

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP01

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

98,92

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA MGT 367 - KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA
DIAMANTINA - MG. (BLOCO EAD - CAMPUS J.K)

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	04	1		AREIA SILTOSA COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTA, COR AMARELA.						NÃO DETECTADO
04	05	2								
05	07	3								
07	09	4								
09	11	5		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
10	13	6								
11	15	7								
15	19	8								
17	21	9								
20	25	10								
22	28	11								
22	28	12		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
29	40	13								
29	40	14								
55/23	30/08	15								
		16								LIMITE DA SONDAGEM
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								

DATA INICIO: 06/09/2012

DATA FINAL: 06/09/2012

SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda

- - - N. DE GOLPES INICIAIS.

— N. DE GOLPES FINAIS.