

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP15

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
10	11	1	0.80	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
12	15	2								
21	19	3		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						
12	15	4	3.74							
18	22	5		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM.						
23	29	6	5.65							
26	35	7								
29	38/27	8		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA E VERMELHA.						
34	36/20	9	9.35							
		10								NÃO DETECTADO
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	23/04/2013				N. DE GOLPES INICIAIS.					N. DE GOLPES FINAIS.
DATA FINAL:	23/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					

LIMITE DA SONDAGEM