

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP16

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº. DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
11	14	1	0.65	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
17	20	2								
24	27	3								
18	21	4		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM.						
19	25	5								
27	35	6	5.20							
29	38	7		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR MARROM.						
33	36/25	8								
			8.40							NÃO DETECTADO
		9								
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	23/04/2013				- - - N. DE GOLPES INICIAIS. ——— N. DE GOLPES FINAIS.					
DATA FINAL:	23/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					

LIMITE DA SONDAGEM