

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP17

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.



NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
17	19	1	0,80	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
20	21	2		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR MARROM.						
25	29	3	2,85							
28	31	4	Ø Ø	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						
23	28	5	4,78	SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA, COR ROSA.						
24	30	6	5,40							
27	34	7	6,04	SILTE ARGILOSO (FILITO) COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR ROSA.						
30	37/25	8								
46	30/15	9		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR MARROM.						
30/10	-	10	10,10							
		11		 LIMITE DA SONDAGEM						
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO: 23/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda						
DATA FINAL: 24/04/2013										

LIMITE DA SONDAGEM