

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 409/12E

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP01

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

101,58

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

OBRA: RODOVIA MGT 367 - KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA
DIAMANTINA - MG. (BLOCO DE ATEND. COMUNITÁRIO - CAMPUS J.K)

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
04	04	1		AREIA SILTOSA COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTA, COR AMARELA.						NÃO DETECTADO	
05	06	2									
05	06	3		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO, COR ROSA, AMARELA E BRANCO.							
10	13	4									
12	16	5									
16	19	6		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR ROSA, AMARELA E BRANCO.							
17	21	7									
20	25	8									
20	25	9									
22	28	10									
25	32	11									
25	32	12									
33	44	13									
33	44	14									
55/28	30/13	15									
		16		LIMITE DA SONDAGEM							
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 07/09/2012				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL: 08/09/2012						— N. DE GOLPES FINAIS.					