

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 409/12E

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE:

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP03

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO:

UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

101,78

PROF. REVESTIMENTO: 5,00 m.

OBRA: RODOVIA MGT 367 - KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA

DIAMANTINA - MG. (BLOCO DE ATEND. COMUNITÁRIO - CAMPUS J.K)

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	04	1		AREIA SILTOSA COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTA, COR AMARELA.		NÃO DETECTADO				
05	06	2								
07	10	3		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO, COR ROSA, AMARELA E BRANCO.						
10	14	4								
14	20	5		SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR ROSA, AMARELA E BRANCO.						
18	25	6								
20	27	7								
20	27	8								
22	30	9								
22	30	10								
26	34	11								
26	34	12								
33	44	13								
33	44	14								
55/20	30/05	15								
		16		LIMITE DA SONDAGEM						
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	07/09/2012				- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL:	07/09/2012				———— N. DE GOLPES FINAIS.					
SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda										