



NOTAS:

TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
PARA 7,5 Kg/cm.

TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER
EM PVC SOLDÁVEL.

A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL DO CAMPUS,
ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA, AS CAIXAS D'ÁGUA CONSTANTES
NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO
MOMENTÂNEA.