



	RG	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, EM PVC
	RP	REGISTRO DE GAVETA.
	TB	REGISTRO DE PRESSÃO.
	TR	TORNEIRA BÓIA.
	T	HIDRÔMETRO.
	VS	TORNEIRA.
	VD	VASO SANITÁRIO.
	CH	BIDE.
	LV	CHUVEIRO.
	DH	LAVATÓRIO.
	P	DUCHA HIGIÊNICA.
	Q	PIA.
	TQ	TANQUE.

	TUBULAÇÃO QUE DESCE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM COBRE, E SEU DIÂMETRO.

01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 7,5 Kgf/cm.

02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.

03- A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL DO CAMPUS. ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA, AS CAIXAS D'ÁGUA CONSTANTES NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA.