



Diagrama de uma caixa d'água com tubulação de limpeza e saída de serviço. A caixa d'água é mostrada com uma tubulação de limpeza (TUBULAÇÃO DE LIMPEZA) e uma saída de serviço (SAÍDA DE SERVIÇO). A tubulação de limpeza é conectada à caixa d'água e possui uma válvula de retenção (RV) e uma válvula de controle (CV). A saída de serviço também possui uma válvula de retenção (RV) e uma válvula de controle (CV). A caixa d'água é apoiada sobre pilares e possui uma base de concreto (LAJE).

	RG	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, EM PVC
	RP	REGISTRO DE GAVETA.
	TB	REGISTRO DE PRESSÃO.
		TORNEIRA BÓIA.
		HIDRÔMETRO.
	T	TORNEIRA.
VS		VASO SANITÁRIO.
BD		BIDÊ.
CH		CHUVEIRO.
LV		LAVATÓRIO.
DH		DUCHA HIGIÊNICA.
P		PIA.
TQ		TANQUE.
		TUBULAÇÃO QUE DESCE.
		TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	AF-00 Ø00	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	AQ-00 Ø00	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM COBRE, E SEU DIÂMETRO.

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 7,5 Kg/lítm.
- 02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.
- 03- A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL DO CAMPUS, ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA, AS CAIXAS D'ÁGUA CONSTANTES NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA.

